



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 248 от «06» 08 2021 года

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

передвижная

(стационарная, передвижная)

Электролаборатория: Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Импульс-2» Россия, 150521, Ярославская область, Ярославский
район, поселок Щедрино. Телефон 8 (4852) 20-54-22 телефакс 8 (4852) 20-
54-22 ИНН 7627004470

(наименование предприятия, адрес, ИНН)

зарегистрирована в Центральном управлении Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом
выполнения испытаний и измерений электрооборудования
и электроустановок напряжением до 10кВ.

Перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

1. Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок
и сооружений, их частей и элементов в процессе монтажа, наладки,
эксплуатации и ремонта и конкретно работ:

- Проверка наличия цепи между заземленными установками
и элементами заземленной установки;
- Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов,
вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ;
- Измерения сопротивления заземляющих устройств;
- Измерения напряжения прикосновения;

- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
- Измерение тока короткого замыкания цепи фаза-нуль в электроустановках до 1кВ с глухозаземленной нейтралью;
- Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений;
- Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО), дифавтоматов;
- Испытание устройств АВР;
- Измерение потенциала на подземных металлических сооружениях относительно медно-сульфатного неполяризуемого электрода сравнения;
- Испытания электропроводок, силовых кабельных линий, электрических машин, вторичных цепей и электрических аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты.

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61957)» и акта комиссии № 103-212/1160564-А/0248-2021 от «04» 08 2021, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 25.06.2021 № ПР-210-312-0.

Срок действия свидетельства установлен до «06» 08 2024года.

Заместитель
Председателя комиссии

Васильев



И.Н. Колесников
М.П.

М.П.

Для ознакомления ООО «Энергома» ИМГПДБС-2"